

Утверждаю:

И.о.директора ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково

_____/Р.Х.Гимадиева/

« _____ » _____ 20__ г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от « 22 » декабря 2020 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково м.р.Камышлинский

(полное юридическое наименование объекта)

446981 Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Тупиковая 15А

8-846-64-3-41-19, ds-soln@mail.ru, Гимадиева Равиля Хайдаровна, и.о.директора

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта Самарская область, Камышлинский район, село Старое Ермаково

2. Ведомственная принадлежность государственная

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 80 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 2х-этажное кирпичное здание

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 основной вход, 4 запасных выхода

8. Год постройки 1983 год

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		25 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		нет	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,2 м	К, О	-	≥ 0,9
	*Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	2,0 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	1,2 м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	Нет необходимости	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	Нет	С		

			необходимости			
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	Нет необходимости	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	Нет необходимости	С		
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	нет	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	Нет	К, О		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	25 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	нет	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	Нет	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	Нет	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	Нет	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	Нет	О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		

	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	Нет	О, С		
	*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	Нет	О, С		
	не травмирующие окончания	наличие	Нет	О		
	- высота поручней	0,9 м	Нет	О		
	Пандус на рельефе					
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О		
	-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	нет	К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		

	- при въезде на пандус вниз	> 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	0,5 м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,8x1,8 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	1,8x8	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	Наличие	К, О, С		
	*Навес	наличие	Наличие	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Нет	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	Нет	Г		
	Лестница наружная	наличие	Наличие			

	Несколько покрытие	наличие	Наличие	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	0,5 м	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Нет	С		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	Нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	Нет	О, С		
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	Нет	О, С		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	Нет	О, С		
	Пандус наружный	наличие	Наличие			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	1,3 м	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	5 °	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	0,5 м	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5 м	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5	1,5 м	К		

-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	Нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	Нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	Нет	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	Нет	О		
- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$	Нет	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	Наличие	К, О		
Нескользящее покрытие	наличие	Наличие	К, О		
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К		
*Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С		
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,8x2,0 м	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции $\geq 0,9 \text{ м}$	1,2 м	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> <u>элемента</u> $< 0,014$ <u>м, общая высота</u> $\leq 0,028 \text{ м}$	0,03 м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	Нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	Нет	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	Нет	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	1,3 м	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	5 °	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5 м	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	Нет	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	Нет	О		

- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	Нет	К		
- не травмирующие окончания	наличие	Наличие	К, О		
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Нет	К		
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		Нет			
- стационарный	наличие	Нет	К		
- мобильный	наличие	Нет	К		
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	$\geq 1,2$ м	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	Нет	К,О		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Наличие	К, Г		
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Наличие	К, Г		
*Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С		
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г		
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	Г		
*Тактильная схема	наличие	Нет	С		
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	Нет	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	Нет	О		

- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	К		
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Нет	С		
*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	Нет	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		Нет			
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	Нет	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Нет	О		
- на высоте	0,9 м	Нет	О		
- *горизонтальные завершения поручней	наличие	Нет	О		
Пандус внутренний на этаже		Нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Нет	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	Нет	К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	Нет	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	Нет	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					

	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	Нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	Нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м	Нет	О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	Нет	О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		Нет			
	Лифт пассажирский	наличие	Нет			
	Кабина:		Нет			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4	Нет	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥	Нет	К		

		0,95 м для действующих объектов $\geq 0,8\text{м}$				
	-* Поручни	наличие	Нет	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Нет	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	Нет	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	Нет	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации : установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	Нет	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2\text{ м}$	Нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №		Нет			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9\text{ м}$	Нет	К		

	*Высота порога	отсутствие	Нет	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	Нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	Нет	К		
	-*высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	Нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	Нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	Нет	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №		Нет			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	Нет	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	Нет	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	Нет	К		
	*Место для сидения	наличие	Нет	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью		нет			

	более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	Нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	Нет	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	Нет	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	Наличие	Г		
	Санузел для инвалидов		наличие			
	Знак доступности помещения	наличие	Наличие	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Наличие	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,0 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	Вовнутрь	К		
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	2 шт	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,0 м	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	2,0 м	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	1,8 м	К, О, С		

	Опорные поручни	наличие	Нет	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	Нет	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	1,8 x1,5 м	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Наличие	О		
	Раковина:					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	2,0x2,0м	К		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,75 м	К, О		
	- опорный поручень	наличие	Наличие	О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	0,4 м	К		
	Душевые					
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	Нет	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	Нет	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	Нет	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Наличие	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	Нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	Нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	Нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	Нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	Наличие	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	Нет	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	Нет	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Нет	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	Нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	Нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые	Наличие	нет	Г		

«Представитель рабочей группы»

_____ (должность)

_____ ()
подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения
« 22 » декабря 2020 г.

Представитель организации

Зам.директора по АХЧ

_____ (должность)

_____ (Мухаметзянов М.М.)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« 22 » декабря 2020 г.

Приложения

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

